

Parametry techniczne rekuperatorów spełniających wymagania "Programu Priorytetowego Czyste Powietrze NFOŚiGW"

L.P.	Typ rekuperatora	Sprawność SFP wg. PN-EN 308 (%)	SFP [W/m ³ /h] wyd.	Moc / W - max/	Wydatek (m ³ /h)	Ciśnienie [Pa]	Klasa efektywności energetycznej
1	K300, K300L, K300B, K300P, K300PL, K300BL, K300BCH, K300CHL, K300CHPL, K300BCHP, K300BCHL, K300CH, K300BASCH, K300BASCHL, K300CHP, K300CHL, K300CHF, K300CHFP, K300CHFL, K300BAS, K300BASL, K300BASP, K300BASPL	90	0,22	90	350	100	A
2	K500P, K500PL, K500L, K500, K500BP, K500BPL, K500BL, K500B, K500BAS, K500BASL, K500BASP, K500BASPL, K500CHW, K500CHWP, K500CHL, K500CHP, K500CHWL, K500CHFP, K500CHFL	90	0,21	120	600	100	A
3	K800, K800L, K800BP, K800BPL, K800B, K800BL, K800BAS, K800BASL, K800BASP, K800BASPL, K800CHW, K800BCH, K800BCHL, K800BASCH, K800BASCHL, K800CHWP, K800CHWL, K800CH, K800CHFP	93	0,18	200	800	100	A
4	K1000, K1000L, K1000B, K1000BL, K1000BAS, K1000BASL, K1000BASP, K1000BASPL, K1000BP, K1000BPL, K1000BCH, K1000BCHL, K1000BCHP, K1000BCHPL	93	0,31	350	1000	100	A

Leszek Kręgiel
42-445 Szczekociny
Goleniowy, ul. Wyzwolenia 33


Firma Handlowo-Usługowa "KARINO"
Leszek Kręgiel
Goleniowy, ul. Wyzwolenia 33
42-445 Szczekociny
tel./fax 34 3557-446; Regon 150562233
NIP 577-000-17-59